



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru) сайт в Интернете: [www.cgemo.ru](http://www.cgemo.ru)

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

выдан 11 августа 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача

(заместитель)

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 694-6 от « 14 » февраля 2018 г.

Штукатурка декоративная водно- дисперсионная «Бархат»

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

**Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:**

Заявка о проведении экспертизы в рамках внутреннего контроля

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного

санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « 07 » февраля 2018 года № 694

ООО «Предприятие ВГТ», 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.

Советская, д.2, (495) 22-33-501

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

5038004853

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1025004915803

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

**Представлены документы (образцы)** (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

- ТУ 2316-009-32998388-2011 «Штукатурки фактурные водно- дисперсионные» с изменениями №№ 1,2,3,4,

- этикетка,

- рецептура,

- протоколы испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 92 от 16.01.2018, № 93 от 07.02.2018 г.

**Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы** - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:**

врачом Хоштария Н.В.

ФИО

сертификат специалиста № 2874 от 05.05.2014г

Специальность - гигиена труда

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

### **Санитарно-эпидемиологическая характеристика**

Штукатурка декоративная водно- дисперсионная «Бархат» предназначена для получения декоративного покрытия по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим видам минеральных поверхностей внутри помещений.

Штукатурка изготавливается на основе стирол- акриловой дисперсии с добавлением наполнителей и функциональных добавок.

**Сведения об использовании.** Штукатурка наносится с помощью кельмы, валика, широкой кисти с последующим формированием рисунка.. Если штукатурка хранилась при отрицательных температурах, то перед применением ее размораживают при температуре  $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$  и тщательно размешивают. Штукатурку наносят с исходной вязкостью на сухую поверхность, не имеющую загрязнений. Штукатурку, используемую для проведения наружных работ, допускается наносить при температуре до  $+7^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80%.

**Сведения о транспортировке и хранении.** Транспортирование и хранение – по ГОСТ 9980.5.

**Сведения о мерах безопасности.** Лица, применяющие штукатурку, должны быть обеспечены специальной одеждой (спецодежда из хлопчатобумажной ткани), обувью (кожаные ботинки), средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103 (рукавицы брезентовые, перчатки резиновые, латексные, полиэтиленовые и хлопчатобумажные, защитные пасты или мази). Проводить работы в условиях интенсивного воздухообмена.

**Требования к упаковке.** Требования к упаковке штукатурки – по ГОСТ 9980.3.

**Гарантийный срок хранения** - 24 месяца со дня изготовления.

### **Результаты исследований.**

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 от 29.12.2016 г (бессрочно)) проведены лабораторные исследования образца штукатурки декоративной водно- дисперсионной «Бархат».

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
<b>Токсикологические исследования:</b>	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Изобутанол                      менее 0,02	не более 0,1
Ксилол                            менее 0,005	не более 0,2
Метилакрилат                  менее 0,002	не более 0,01
Метилметакрилат            менее 0,002	не более 0,01
Стирол                            менее 0,001	не более 0,002
Формальдегид                менее 0,01	не более 0,01
Этилацетат                    менее 0,02	не более 0,1
Интенсивность запаха      1 балл	2 балла
<b>Радиологические исследования:</b>	
Удельная эффективная активность	
Природных радионуклидов    27,6 Бк/кг	не более 370 Бк/кг

**Заключение:** Штукатурка декоративная водно- дисперсионная «Бархат»  
(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

### СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям следующей нормативной документации: главы II раздела 6 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного Союза.

**Врач по гигиене труда**  
должность специалиста

подпись

**Н.В. Хоштария**  
Ф.И.О.

**Заведующий отделом  
гигиены и санэкспертиз  
-врач по общей гигиене**  
должность руководителя структурного  
подразделения

подпись

**К.Е. Захаров**

Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:  
первый - ООО «ООО «Предприятие ВГТ»,  
второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».